

Verso do Certificado MR-OCP-0596/2022 – Revisão 00
Especificações do Produto Certificado

Características Nominais			
➤ Isolação:		CSP 105°;	
➤ Cobertura:		CSP 105°;	
➤ Classificação Térmica:		105°C;	
➤ Seções Nominais:		3x0,75 mm ² à 3x2,50 mm ²	
➤ Classe de encordoamento:		Classe 5;	
➤ Código(s):			
Marca:	Modelo:	Descrição:	Cód. de barras:
Techflex	Cabo flexível circular CSP – Cobre; 300/500 V, Seção 3x0,75 mm ²	Cabo flexível circular CSP 105 °C – Cobre; isolado em polietileno clorossulfonado e cobertura em polietileno clorossulfonado – 300/500 V classe 5. Seção 3x0,75 mm ²	Não informado
	Cabo flexível circular CSP – Cobre; 300/500 V, Seção 3x1,00 mm ²	Cabo flexível circular CSP 105 °C – Cobre; isolado em polietileno clorossulfonado e cobertura em polietileno clorossulfonado – 300/500 V classe 5. Seção 3x1,00 mm ²	Não informado
	Cabo flexível circular CSP – Cobre; 300/500 V, Seção 3x1,50 mm ²	Cabo flexível circular CSP 105 °C – Cobre; isolado em polietileno clorossulfonado e cobertura em polietileno clorossulfonado – 300/500 V classe 5. Seção 3x1,50 mm ²	Não informado
	Cabo flexível circular CSP – Cobre; 300/500 V, Seção 3x2,50 mm ²	Cabo flexível circular CSP 105 °C – Cobre; isolado em polietileno clorossulfonado e cobertura em polietileno clorossulfonado – 300/500 V classe 5. Seção 3x2,50 mm ²	Não informado
Materiais Críticos			
➤ Fios do Condutor:		➤ Composto de Polietileno Clorossulfonado	
Cobre sem revestimento metálico		CSP 105 °C	

Documentos:

Título	Número	Revisão	Data
Relatório de Avaliação da Conformidade	0577.02.L027.1	00	16/05/2022
	0577.02.L027.2		16/05/2022
Relatórios de Ensaios, emitidos por LAB SYSTEM – Acreditação n.º CRL-0154	9530322 – Tipo	00	16/05/2022
	9540322 – Complementar	00	16/05/2022
Características Técnicas do Produto e Memorial descritivo	ETP-FC-290	00	28/02/2022
	ETP-FC-293	00	28/02/2022
Relatório de Auditoria	2019.0310.00 – Aud. 000363	00	20/04/2022

Histórico de Revisão(es)

Data	Revisão	Descrição
18/05/2022	00	Emissão inicial

Observações:

- Os produtos fornecidos ao mercado brasileiro devem estar de acordo com a definição do produto e a documentação aprovada neste processo de certificação;
- Somente as unidades comercializadas após a emissão deste Certificado estarão cobertas por esta certificação;
- Este Certificado é emitido com base no Modelo de Certificação 5 – Ensaio de tipo, avaliação e aprovação do Sistema de Gestão da Qualidade do fabricante, acompanhamento através de auditorias no fabricante e ensaio em amostras retiradas no comércio e/ou fabricante.
É válido apenas para os produtos idênticos aos avaliados. Qualquer modificação no projeto, bem como a utilização de materiais diferentes daqueles definidos na documentação descritiva aprovada nesta certificação, sem a prévia autorização da MR, invalida este Certificado;
- A validade deste Certificado está atrelada à realização das avaliações de manutenção e tratamento de possíveis não conformidades de acordo com as orientações da MR Certificações e previstas no RAC específico da portaria: 131 de 23 de março de 2022. Para verificação da condição atualizada de regularidade desse Certificado de Conformidade deve ser consultado o banco de dados de produtos e serviços certificado pelo INMETRO.
- Este Certificado está vinculado à(s) proposta(s): 2021.0459.00.

*****FIM*****

Este Certificado é válido somente acompanhado de todas as suas páginas e só pode ser reproduzido em sua totalidade e sem qualquer alteração.

MR Certificações Ltda. – Rua Samira, 40 – CEP 08230-290 - São Paulo – SP

www.mrcertificacoes.com.br

FMR-028 rev05 11/04/17